


хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:100

Вид на тръбите		РР Ф315 SN10	
категория на почвата		средноземна / лъос	
дължина	наклон	30m	2%
дълбочина на изкопа		2.5	2.55 4.1
коти терен		88.7	88.15
коти канал теме		86.5	85.9 84.35
коти дъно изкоп		86.2	85.6 84.05
разстояния	частични	30	
	общи	0	8
№: на точките		РШ1-нова	РШ4



хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:100

Вид на тръбите		РР Ф315 SN10	
категория на почвата		средноземна / лъос	
дължина	наклон	51m	4%
дълбочина на изкопа		2.0	1.43 4.5
коти терен		89.18	86.57
коти канал теме		87.48	85.44 82.37
коти дъно изкоп		87.18	85.14 82.07
разстояния	частични	51	
	общи	0	51
№: на точките		РШ2-нова	РШ3



Взложител:.....
/ ОБЩИНА РУСЕ /



ГЕО-ЧОНОВ ООД РУСЕ
Гр. Русе 7000, ул. Никола Павликов 8, тел.: 082 / 898 170, факс: 082 / 898 191
e-mail: geochnov@geonov.com, www: geo-chnov.com ISO 9001:2008

ОБЕКТ: "Благоустройство на прилежащите пространства на ж. бл. 304 и ж. бл. 307, ж.к. "Чародейка Г-север", гр. Русе".

Надлъжни профили

Част: ВИК

Фаза: И Т П

2017 г.

ПРОЕКТАНТ:

инж. Ил. Милев

Пътна

инж. Р. Георгиева

Ел.

инж. В. Табиашка

ГЕОД.

инж. Д. Димитров

ПИБ

панд. арх. К. Каменов

ПБЗ/ПУСО

инж. Т. Георгиев

ПБ

инж. Х. Хараланов

УПРАВИТЕЛ:

инж. Г. Чоков

