



ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрационен индекс и дата

94-189-22/24.10.16

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Получено искане за разяснения по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, предлагаме на Вашето внимание следното разяснение, относно открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ с две обособени позиции“ с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00115-2016-0039.

ВЪПРОС: *Къде се намира инсталацията за третиране на строителни отпадъци и какъв е размера на дължимата такса?*

ОТГОВОР: В Община Русе има инсталация да третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и се управлява от фирма „Астон сервиз“ ООД. Ситуирана е в имот общинска собственост в Източна промишлена зона, местност „Под ормана“ в съседство с Регионалното депо за отпадъци. Цената на тон отпадъци е от 6 /шест/ до 8/осем/ лева на тон в зависимост от вида отпадък.

ВЪПРОС: *За ЦДГ Пинокио1, част Архитектура - Нови строителни работи – Фасадни обработки т.15 Доставка и полагане на циментно пясъчен р – р на вибропресовани плочи с р- ри 30/30/4/-13,86 м2 – моля уточнете какво точно да се включи в тази позиция – направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 30/30/4 на циментно пясъчен р – р? Каква е проектната дебелина на циментно – пясъчния разтвор?*

ОТГОВОР: Следва да се чете: „Доставка и полагане на вибропресовани плочи с размери 30/30/4 см на циментопясъчен разтвор“.

При добре подготвена и изравнена основа, дебелината на циментопясъчния разтвор следва да бъде в порядъка 1-2 см. Ако основата не е добре изравнена, полагането на плочите става при по-голям разход на разтвор.

Дебелината на циментопясъчният разтвор следва да бъде по преценка на Изпълнителя и в съответствие с инструкциите на Производителя за полагане на вибропресовани плочи, като по-този начин се гарантира безпроблемна и дълготрайна експлоатация на тротоарната настилка.“

Забележка: Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе



Различна информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД

България, 7000 Русе, пл. „Свобода“ 6, Факс: +359 82 83 44 13, e-mail: mayor@ruse-bg.eu; www.ruse-bg.eu