

# ОБЩИНА РУСЕ

Изх. № 30-9160-1#1/ 05.06.2017 г.

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**Относно:** Получено искане за разяснение

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, предлагаме на Вашето внимание следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет: **Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687-крайбрежна ивица на гр. Русе**, /възлагана по реда на чл. 20 ал. 3 от ЗОП/

### ВЪПРОС

В техническата документация не са посочени загубите на трансформаторите 800kVA, 10/0.4kV. Моля да посочите с какви загуби се изисква да бъдат те?

### ОТГОВОР:

Съгласно чл. 11, т. 8 от проекта на договора „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка със СМР при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.“ Следователно участникът трябва да използва трансформатори с намалени загуби на празен ход и късо съединение, които да отговарят на изискванията на:

- Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението;
- НАРЕДБА за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението ( Приета с ПМС № 27 от 12.02.2015 г., обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 35 от 10.05.2016 г., в сила от 10.05.2016 г.);
- Други съотносими нормативни документи.

**Забележка:** Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

**ПЛАМЕН СТОИЛОВ /п/**

*Кмет на Община Русе*

**Вярно с оригинала, подписан на хартия!**

**Подписът е заличен на основание чл. 42 ал. 5 от ЗОП и чл. 2 ал. 2 т. 5 от ЗЗЛД.**