



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във вашето бъдеще

Решения за  
по-добър живот

91-310-3  
01.07.13г.

ДО  
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

НА ВХ.№ 663/25.06.2013 Г. на Община Русе

**ОТНОСНО:** Постъпило запитване по документацията за участие по открита процедура по ЗОП с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № РД-01-1255 от 23.05.2013 г. на кмета на Община Русе

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,**

В Община Русе е постъпило запитване по открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № РД-01-1255 от 23.05.2013 г. на кмета на Община Русе, в което са зададени конкретни въпроси на участник, закупил документация за участие. По-долу са цитирани въпросите, във вида, в който са били зададени, а след тях е посочен отговора на възложителя.

**Въпрос №1** „В представените проекти, част Биогаз и част Мониторинг, детайла на газов кладенец се различава. Моля да уточните по кой от двата детайла ще се изпълняват газовите кладенци.”

Отговор: Вертикалните газоотвеждащи кладенци следва да се изграждат съобразно част детайл, посочен в част „Биогаз”.

**Въпрос №2** „В КСС №8 от предоставените образци са дадени количества за изпълнение на ограда. Моля да уточните за коя ограда са – за ограда за площадката за инсталацията за изгаряне на биогаз или за ограда за депото”.

Отговор – около депото не е предвидено да се изгражда ограда. В част „Строително-конструктивна”, чертеж №2 е показан детайл на ограда на инсталацията за високотемпературно изгаряне на биогаз. В КСС №8 Количество-стойностна сметка част „Строително-конструктивна”, Подобект „Други видове дейности” са посочени видове дейности, които следва да се изпълнят, за оградата на инсталацията за високотемпературно изгаряне.





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във вашето бъдеще

Решения за  
по-добър живот

**Въпрос №3** „Моля да представите детайл на ограда и портал на инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаз”

Отговор: В част „Строително-конструктивна”, чертеж №2 е показан детайл на ограда на инсталацията за високотемпературно изгаряне на биогаз. В КСС №8 Количество-стойностна сметка част „Строително-конструктивна”, Подобект „Други видове дейности” са посочени видове дейности, които следва да се изпълнят, за оградата на инсталацията за високотемпературно изгаряне.

**Въпрос №4** „В представените проекти има детайл на ограда за депото. Същата ще се изпълнява ли, какво е нейното количество и къде ще се включва като цена.”

Отговор: Около депото не е предвидено да се изгражда ограда. На входа на депото ще има единствено портал. Цената за изпълнение на СМР на портала следва да се включи в КСС №8.

**Въпрос №5** „Моля да уточните цената за изграждане на фундамент на инсталацията трябва ли да влезе в цената на позиция „Инсталация за високотемпературно обезвреждане на сметищен газ”

Отговор: Цената за изграждане на бетонов фундамент е включена в количествено-стойностните сметки Приложение №6: Количество-стойностна сметка по част „Биогаз”, Подобект „Газоотвеждане”.

**Въпрос №6** „Моля да уточните точните дейности и оборудване, които Изпълнителя трябва да извърши / достави от проекта по част Мониторинг”

Отговор: Дейностите, които следва да бъдат изпълнени по част Мониториг, са изграждане на 5 бр. пиезометри и изработка на мрежа за наблюдение слягането на депото, състояща се от нивелачни репери (3 бр. основни репери и 11 бр. повърхностни репери).

Съгласно т.2 Изисквания при изготвянето и представянето на оферти от Документация за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки „В случай, че при огледа на обекта и проектите се установят видове и количества СМР, които не са включени в предварителните количествени сметки, то допълнителните работи да бъдат представени в отделна сметка и стойността им да не бъде включена в оферираната цена”.

**Въпрос №7** „В представения проект, част Мониторинг се предвижда дебитът на атмосферните води да се измерва чрез измервателно устройство тип Паршал (вана), изградено на североизточния отводнителен канал преди включването му във водостока. Това задължение ли е на Изпълнителя. Моля да се представи детайл.”

Отговор : Да. Това е задължение на изпълнителя. Паршаловият улей /преливник/ е типово съоръжение.



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА





## ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във вашето бъдеще

Решения за  
по-добър живот

**Въпрос №8** „В представения проект по част Конструктивна са дадени бетонови площи върху отводнителната канавка при входа на депото. Моля да се представи конструктивен детайл на бетоновите площи, тяхното количество и начина на монтаж”.

Отговор: Бетоновите площи представляват типови пътни панели. Предвидени са като временни съоръжения за осигуряване на транспортен достъп до рекултивираните площи.

**Въпрос №9** „Във връзка с обработката на гудроновите замърсявания, моля да уточните 9.1. Съгласно техническата спецификация гудроновите езера се запълват с варовикова скална маса и пепелина. За материал за изпълнение се предлага използването на взривена скална маса от съществуващите варовикови карieri в района със зърнометрия P80-300мм. В КСС №1 е дадено количество за трошен камък 0-63. Моля да уточните точните материали за запълване на гудроновите езера и съотношението скална маса / пепелина.

9.2. В техническата спецификация за третиране на замърсените с гудрон площи, възлизати на 125 дка, и предотвратяването на неконтролирано изтичане на замърсителя е предложена обработка на горната повърхност на сметишето след неговото профилиране. За целта при 35 см слой са необходими 75 000 тона трошен камък, 4 500 т пепелина или 2 850 т гасена вар и 950 т пепел. Съгласно проекта е дадено третиране на площите, замърсени с гудрон, с непромитта баластра.

Моля да уточните точния детайл и да потвърдите вида на материала и да потвърдите количеството пепелина по КСС №1.”.

Отговор: В част Технологична на проекта са заложени два подхода за решаване на проблема с гудроновите отпадъци в зависимост от тяхното състояние и местоположение. Първият метод на третиране е за гудроновите езера. В графичната част на проекта е показана технологичната схема за тяхното запълване. Вторият метод обхваща площите, които са замърсени с гудрон. На тях той е смесен с битови и строителни отпадъци и е необходимо само неговото стабилизиране. Различните фракции са за различните технологични схеми. Непромитата баластра е за изравнителен слой. Количествата на материалите са съгласно приложение № 1, където същите са в м<sup>3</sup>, а не в тонове.

**Въпрос №10** „При доставките на инертни материали в анализната цена трябва да се предвиди разходна норма за конкретния вид материал или тя е включена в количеството по КСС”.

Отговор: В КСС инертните материали са без включена разходна норма. Разходната норма на конкретния вид материал трябва да се включи в анализната цена.

**Въпрос №11** „При доставките и монтажа на дву и три дименсионална геомрежа и бентонитовата хидроизолация, трябва ли да се предвиди в анализната цена разходна норма за застъпването или тя е включена в количеството по КСС”.

Отговор: В КСС материалите дву- и тридименсионална геомрежа са без включена разходна норма. Разходната норма на конкретния вид материал трябва да се включи в анализната цена.

Количествата на геомрежите и бентонитовата хидроизолация са със съответното застъпване – по 20% за мрежите и 15% за изолацията.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във вашето бъдеще

Решения за  
по-добър живот

**Въпрос №12** „Моля да уточните необходимия брой и количества временни постройки, съоръжения и временна ограда, посочени в предоставения проект по част ПБЗ и да уточните къде да включим разходите за тях”.

Отговор: Съгласно Правила за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, финансираны по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци на ПУДООС „Не се финансираат специфични разходи по организация, изпълнение и контрол на работите на площадката на депото”.

Направата на временни постройки и всички съществуващи дейности по изпълнението на рекултивационните дейности са задължение на изпълнителя на СМР, при спазване на одобрените проекти и изискванията на здравословни и безопасни условия на труд.

**Въпрос №13** „Във връзка с изискванията на документацията, в случай, че се установят видове и количества СМР, които не са включени в приложените образци на количествено – стойностни сметки, моля да ни предоставите конкретни проекти, одобрени от Възложителя, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност – номер на договора 58231-CO29; приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”; референтен номер на процедурата за подбор на проекти „BG16PO005/08/2.30/01/03” Техническа помощ за подготовкa на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз.”

Отговор: Техническият инвестиционен проект (на хартиен носител), одобрен от Община Русе, е на разположение на всички заинтересовани участници и същите могат да се запознаят с документацията в срок до датата на подаване на оферти (08.07.2013 г.) след предварителна заявка на тел. 0882/269 144 – инж. Катя Павлова, Директор Дирекция „Европейско развитие”. Техническият инвестиционен проект, както и част „Геология“ на електронен носител, е достъпен на интернет-страницата на Община Русе считано от 14 юни 2013 г.

**Въпрос №14** „Моля Възложителя да поясни какво има предвид с изискването си в т.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията т.2.2.4. Изпълнителят да осигури скрепери 3 бр., тъй като никъде в Количествената сметка, проектната документация, Техническото задание от документацията, както и по технология не се упоменава за кои видове СМР се използва скрепер. Моля да посочите позициите, където технологията изисква да бъде включен скрепер (3 бр.)”

Отговор: Скреперите ще се използват при техническата рекултивация на депото, предвид голямата площ, която е предвидено да бъде рекултивирана.



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във вашето бъдеще

Решения за  
по-добър живот

**Въпрос №15** „Моля да уточните предвижда ли се авансово плащане и какъв процент, тъй като в образец №16 Договор, в приложениета, т.9 е записано документ за внесена гаранция за авансово плащане.”.

Отговор: Не се предвижда авансово плащане по договора. В Образец №16 Договор е допусната техническа грешка. Начините за плащане са посочени в обявленето.

**Въпрос №16** „Съгласно образец №16 Договор, чл.7 (2) „Във връзка с изпълнението на настоящия договор Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената по чл.2 и уговорените условия за нейното заплащане”. Моля да уточните предвиждат ли се плащания за непредвидени видове СМР, какъв е техния процент и къде да бъдат включени.”.

Отговор: Възложителят не предвижда плащания за непредвидени СМР

**Въпрос №17** „В Документацията за участие, съдържание е записано, че в Глава 1 има Раздел X „Общи изисквания и етични клаузи”. Такъв раздел няма нито в документацията на хартиен носител, нито в електронния вариант в сайта на Община Русе. Моля да ни бъде предоставен липсващия раздел.”.

Отговор: В документацията за участие е допусната техническа грешка. Няма Раздел „Общи изисквания и етични клаузи”, поради което същият не може да Ви бъде предоставен.

С уважение,

**ПЛАМЕН СТОИЛОВ**  
*Кмет на Община Русе*