



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрационен индекс и дата

30-3087-1/06.06.2013г



Решения за
по-добър живот

Проект: „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване качеството на живот в кварталите „Средна кула“ и „Долапи“ на град Русе“

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 00115-2013-0018

ОТНОСНО: Отговор на отправено писмено запитване във връзка с обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Инженеринг (Проектиране и Строителство) за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащ колектор в кв. Средна кула и Долапи в гр. Русе“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


На 03.06.2013 г. в Община Русе е постъпило искане за предоставяне на писмени разяснения на следния въпрос:

„В идейният проект и в техническата спецификация е предвидено тръбите за водопроводната мрежа да са от PE 100, PN 10, а за обратната записка да се използват изкопаните земни маси, във връзка със спецификата на местните условия (лъсови почви). Съществува опасност от наличие на скални късове в естествените почви (от обратния насип на съществуващите водопроводи), които могат да причинят нараняване на повърхността на напорните тръби, което ще доведе до последващи пукнатини и повреди.


Какво трябва да предвидим в работния проект за избягване на описаната опасност“

Във връзка с горесцитирания въпрос Ви уведомявам за следното:

Почвата, в която ще се изградят водопроводите е втора категория „лъс“, която по същество представлява силно пропадъчен вид глина. По тази причина наличието на скални късове в почвата не е обичайно срещано явление. Възможно е наличие на скални късове, къмъни и други отпадъци в изкопаните почви, но е



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**



**ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД**
Инвестираме във вашето бъдеще

**Решения за
по добър живот**

Проект: „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване качеството на живот в кварталите „Средна кула“ и „Долати“ на град Русе“

недопустимо при изпълнение на обратните насипи, с оглед достигане на необходимото им уплътняване.

Трябва да се има предвид, че Община Русе в качеството си на възложител ще държи за стриктното спазване на чл. 343 от Наредба № 2 за „Изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“, съгласно който „не се допуска обратно засипване на траншеите и изкопите с преовлажнени почви, пясъчни и дрениращи почви и материали“, както и „под тръбите не се допуска поставяне на подложка от пясък и други дрениращи материали.“

Тръбите, които кандидатът ще предвиди в проекта, както и начина на обратно засипване на изкопите, трябва да имат взаимно съответствие, както и да отговарят на всички действащи нормативи.

Настоящите разяснения да се считат като неразделна част от Документацията за участие в открита процедура с горепосочения предмет.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Община Русе носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.