

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

I. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Предмет на обществена поръчка:

Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители, които не са възложители по ЗОП по обособени позиции:

Обособена позиция 1

1. Климатична система 12000 BTU, инверторен;
2. Климатична система за охлаждане 12000 BTU;

Обособена позиция 2

1. Климатична система 18000 BTU инверторен;
2. Климатична система за охлаждане 18000 BTU;

Обособена позиция 3

Климатична система - колонен тип - 120 L;

Обособена позиция 4

Мобилен климатик с отвеждане на горещ въздух чрез тръба 12000 BTU .

2. Технически условия за изпълнение на поръчката:

Обособена позиция 1.1 - Изисквания към Климатична система 12000 BTU, инверторен

Система сплит

капацитет на охлаждане макс. - 3,8 кВт

капацитет на отопление макс. - 3,8 кВт

електрозахранване фаза/честота/напрежение - 1 ~/50/220~230~240 Xц/V

Обособена позиция 1.2 - Изисквания към Климатична система 12000 BTU

Система сплит

капацитет на охлаждане - 12,000 Btu/h и 3,52 kw

капацитет на отопление - 12,500 Btu/h и 3,70 kw

мощност - 220-240/50 V/Hz

Обособена позиция 2.1 - Изисквания към Климатична система 18000 BTU инверторен

Система сплит

капацитет на охлаждане макс. - 6,0 кВт

капацитет на отопление макс. - 6,0 кВт

електрозахранване фаза/честота/напрежение - 1 ~/50/220~240 Xц/V

Обособена позиция 2.2 - Изисквания към Климатична система за охлаждане 18000 BTU

Система сплит

капацитет на охлаждане - 17,000 Btu/h и 5,4 kw

капацитет на отопление - 18,000 Btu/h и 5,4 kw

мощност - 220-240/50 V/Hz

Обособена позиция 3 - Изисквания към Климатична система - колонен тип - 120 L

BTU - 48000

капацитет на охлаждане - 12,00 kw

ефективност / охлаждане - EER - 2,66

капацитет на отопление - 14,00 kw

ефективност / отопление - COP - 2,91

шумово налягане 55/64 dB(A)

ел.захранване - 220/1/50

Обособена позиция 4 - Изисквания към мобилен климатик с отвеждане на горещ въздух чрез тръба 12000 BTU - 4 броя

да няма кондезни води

да е на колела

Забележка: Оферти предлагащи климатични системи с технически данни неотговарящи на техническите изисквания на Възложителя, ще бъдат предложени за отстраняване.

Предлаганите цени да са с включен монтаж на климатичните системи.

За всеки предложен продукт да се представи спецификация от производителя.

Всеки участник има право да участва за една или повече позиции.

3. Ориентировъчна стойност на поръчката:

41178 лв. с ДДС

3.1. Стойностни прагове за всяка от отделните позиции:

Обособена позиция 1
1. Климатична система 12000 BTU, инверторен - до 21000 лв.
2. Климатична система 12000 BTU - до 1678 лв.
Обособена позиция 2
1. Климатична система 18000 BTU инверторен - до 2100 лв.
2. Климатична система за охлаждане 18000 BTU - до 1400 лв.
Обособена позиция 3
Климатична система - колонен тип - 120 L- до 11000 лв.
Обособена позиция 4
Мобилен климатик с отвеждане на горещ въздух чрез тръба 12000 BTU - до 4000 лв.

4. Обем на поръчката /при доставки/:

Обособена позиция 1
1. Климатична система 12000 BTU, инверторен - 15 броя
2. Климатична система 12000 BTU - 2 броя
Обособена позиция 2
1. Климатична система 18000 BTU инверторен - 1 брой
2. Климатична система за охлаждане 18000 BTU - 1 брой
Обособена позиция 3
Климатична система - колонен тип - 120 L- 4 броя
Обособена позиция 4
Мобилен климатик с отвеждане на горещ въздух чрез тръба 12000 BTU - 4 броя

5. Срок за изпълнение:

30 календарни дни от подписване на договор

6. Ограничения при изпълнението на поръчката:

Да осигурява сервиз /мобилен или постоянен/ в град Русе.
Предлаганата техника да покрива заложените параметри.
Предлаганата обща цена за позиция да не надвишава посочената в т.3.1
Минимум 24 /двадесет и четири/ месеца гаранционен срок.

8. Начин за образуване на предлаганата цена:

Да се посочи единична крайна цена за изделие и обща цена за позиция. В предложената крайна цена да са включени доставката и монтажа, както и всички разходи необходими за пускане в експлоатация на климатичните системи.

9. Начин на плащане:

Плащане по банков път след представяне на приемо-предавателен протокол удостоверяващ доставката, монтажа и пускането в експлоатация на климатичните системи и след фактура на Община Русе и второстепенен разпоредител "ОССД".

10. Изисквания за качество:

Климатичите да отговарят на изискванията за целогодишна експлоатация;
Да имат добри експлоатационни характеристики /външен вид, вътрешен интериор и др./
Предлаганото оборудване да е ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента.

II. КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА БАЗА КРИТЕРИЙ НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, КАТО ЗА ЦЕЛТА ЩЕ СЕ СЪПОСТАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЦЕНИ. ПРЕДЛОЖЕНАТА НАЙ-НИСКА ЦЕНА ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАНА НА ПЪРВО МЯСТО.