




ОБЩИНА РУСЕ



**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП**

НА ВХ.№ 687/25.10.2013г.

ОТНОСНО: Постъпили запитвания във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи (СМР) за изграждане на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

В Община Русе е постъпило запитване по открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи (СМР) за изграждане на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”, открита с Решение № РД - 01- 2743 от 10.10.2013 г. на Кмета на Община Русе. По-долу са представени въпроси, във вида, в който са постъпили в Община Русе, и отговор на всеки от тях.

Въпрос №1: „В количествено-стойностната сметка (КСС) от документацията на обществената поръчка с предвиден Подобект „Доставка и полагане на хумус Н=30см от депо на 5км”. Следва ли да разбираме, че депото за доставка на хумус е собственост на общината? Ще се заплаща ли доставката и полагането на хумуса и ако отговорът е положителен – каква е цената на куб.м.?”

Отговор: Изпълнителят на СМР няма да заплаща цена за доставка на хумус при рекултивационните дейности на клетка 1 за неопасни отпадъци.

Въпрос №2: „Относно Подобект „Газоотвеждаща система” от КСС, са необходими допълнителни технически спецификации за типа перфорация за перфорирана тръба HDPE ф315 и перфорирана тръба HDPE ф125. Моля да ни бъдат предоставени такива.”

Отговор: Контролт и изпитването на тръбопроводите и съоръженията от полиетилен се осъществяват съгласно изискванията на глава 7, раздел II от *Наредба №6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ*. При изпълнението на СМР могат да бъдат използвани тръби със стандартна перфорация с напречни нарязи, като 2/3 от тръбата в горната си част трябва да бъде перфорирана, а в долната 1/3 тръбата трябва да бъде плътна.

Въпрос №3: „За Подобект „Газоотвеждаща система” от КСС, моля да ни предоставите допълнителни технически спецификации за „Геомембрана гладка 1,5мм”.”

Отговор: Геомембраната трябва да отговаря на изискванията на **т.В Изолационна геомембрана и защитен слой на изолационната геомембрана** на Раздел 4. Изисквания към горния изолиращ екран на депата от Приложение №2 на *Наредба №8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (нова Наредба №6 от 27 август 2013 г.)*.

Въпрос №4: „Относно Подобект „Газоотвеждаща система” относно позиция „Врата с ширина В=1м, Н=2м” от КСС, моля да ни бъде предоставен детайл за същата.”

Отговор: В техническият инвестиционен проект (ТИП) не е наличен детайл на врата. Последната следва да е врата метална от рамка и диагонали от винкел 30/30 и пълнеж от оградна мрежа 4/4.

Въпрос №5: „Относно Подобекти „Направа на обратен насип от земни маси с уплътняване на пластове през 30см” от КСС, бихме искали да потвърдите, че мерната единица за позиция „Засипване тесни изкопи без трамбоване” е 100 куб.м. В случай, че мерната единица е различна от посочената, моля да конкретизирате същата.”

Отговор: Количествената мярка е за 1 (един) кубичен метър.

Въпрос №6: „Относно Подобект „Газосъбирателна подстанция” Позиция „Доставка и монтаж контейнер метален с размери 2,4х6” от КСС не са налични допълнителни технически спецификации и детайли. Предвид това, моля да ни предоставите такива. На следващо място, бихме искали да ни отговорите на въпроса дали трябва да се направи фундамент и в случай, че е необходимо, моля да ни изпратите детайл на същия.”

Отговор: Контейнерът е даден като разрези в чертеж 9.1. на Част „Технологична” на ТИП, а описанието на оборудването е посочено на стр.10 от обяснителната записка на част „Технологична” на техническия инвестиционен проект.

Въпрос №7: „Относно Подобект „Газосъбирателна подстанция” Позиция „Доставка и монтаж на оборудване в газосъбирателна станция” от КСС, се констатира липсата на допълнителни технически спецификации и обяснителна записка. Предвид това, моля да ни предоставите такива.”

Отговор: Контейнерът е даден като разрези в чертеж 9.1., а описанието на оборудването е посочено на стр.10 от обяснителната записка на част „Технологична” на техническия инвестиционен проект.

Въпрос №8: „Относно Подобект „Газопреносен колектор” от КСС, бихме искали да ни изпратите техническата документация за монтаж на „Инсталацията за високотемпературно факелно изгаряне на биогаз”, поради липса на същата.”

Отговор: Инсталацията за високотемпературно изгаряне на биогаза, отделен от тялото на депото, е произведена от HAASE Energietechnik. Инсталацията е била доставена в рамките на ИСПА мярка „Изграждане на пет регионални депа – Русе, Монтана, Силистра, Созопол и Севлиево”. Приложено Ви предоставяме Наръчник за експлоатация на газоизгаряща инсталация (на български език) и Technical documentation Russe Landfill Site, Booster station and High temperature combustion plant и

Декларация за съответствие на Инсталация за изгаряне на газове, доставена от Валтер-Хайлит Феркерсвегебау ООД.

Въпрос №9: „Относно Подобект „Подравняване на дъното на откосите”, Позиция „Доставка и полагане на предпазващ геотекстил 70G/M2” от КСС, моля да ни изпратите допълнителни технически спецификации и да потвърдите, че искате геотекстил с тегло 70G/M2.”.

Отговор: Предпазващият геотекстил е с характеристика 130 г/м2 съгласно КСС и детайл на четреж №10.

Въпрос №10: „Относно Подобект „Повърхностно отводняване” за Позиция „Доставка на смесени почви от чакъл 32/63 и тревно семе” бихме искали да уточните вида на тревното семе и колко килограма трябва да бъдат добавени към 1 куб.м. чакъл.”

Отговор: В подобект „Повърхностно отводняване” на КСС Позиция „Доставка на смесени почви от чакъл 32/63 и тревно семе” да се чете „Доставка на чакъл / баластра”.

Приложения: съгласно текста.

С уважение,

ИВАН ГРИГОРОВ

За Кмет на Община Русе

/Съгласно Заповед № РД – 01 / 29.10/28.10.2013г.

