



# ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрационен индекс и дата

30-2489-3#1/04.10.2013

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Отговор на отправено писмено запитване във връзка с обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: „Ремонт на общинска сграда и осигуряване на достъпна среда – УПИ I-3596, 3597, 3598, 3599 кв. 332 ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №34, гр. Русе“, по проект: „Център настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства“, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.13-0033-C0001 по схема BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА“, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 02.10.2013 г. в Община Русе е постъпило искане с вх. № 30-2489-3 от 02.10.2013 г. за предоставяне на писмени разяснения на следните въпроси:

Подобект 1:

1. Част Архитектура Пом. 6 позиция 22 (дублирана) липсва количество.
2. Част Архитектура Пом. 9 позиция 22 (дублирана) липсва количество.

Подобект 2:

1. Моля, да ни предоставите размерите и изискванията към PVC дограмата.
2. Да ни посочите ширината на PVC первазите.
3. Да ни посочите изискванията към ламината – клас, дебелина и др.

Относно документите за участие:

1. Какво е необходимо да предоставим за доказване на изисквания оборот?
2. Относно осигуряване на технически ръководител на обекта – какво трябва да предоставим?

Във връзка с горесцитираните въпроси Ви уведомявам за следното:

**За Подобект 1:**

Част Архитектура – Пом. 6 позиция 22 – да се чете 2,58 кв. м  
Пом. 9 позиция 22 – да се чете 2, 58 кв. м

**Подобект 2:**

**1. Вид на дограмата:**

PVC профил с ширина на профила 70 мм, цвят – бял, остъклен със стъклопакет с общ коефициент на топлопреминаване - 1, 7 W/m<sup>2</sup>°C или по-добър.  
Стъклопакет 24 мм бяло+бяло/4+4/

**2. Ширина на первази – до 25 см**

**3. Ламинат: HDF с дебелина 8 мм**

Клас на износоустойчивост – 33

/ за обществени помещения с интензивно натоварване/

**Относно документите за участие:**

Въпрос №1: Участникът е необходимо да представи Справка - Декларация за реализирания оборот от СМР за последните 3 /три/ финансово приключили години /2010, 2011 и 2012г./.

Въпрос №2: За техническият ръководител участникът е необходимо да представи документи, доказващи професионален опит и квалификация.

**Настоящите разяснения да се считат като неразделна част от Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с горепосочения обект.**

**СВИЛЕН ИВАНОВ**

Зам.-кмет на Община Русе

За кмет на Община Русе

Съгласно Заповед №РД-01-2632/30.09.2013 г.

на кмета на Община Русе

