

112.149

ИМОТ С ИД. 63427.32.1

Н О В И
Л О З Я

VIVACOM
 БТК ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 ВАЖИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
 ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА
 Дата: 10.03.14г. Подпис: [Signature]

Енерго-Про Мрежи АД
СЪГЛАСУВАНО
 Важи за проекти над 15kW
 Срок на валидност 1 година
 Одобрил: [Signature]
 Съгласувал: [Signature]
 Дата: 25.02 / 2014г.



същ. ж.б. стълб - същ. ВЕИ 20кV - ЕПО " МТП Профилаториум ОАПС"
 на стълба ще се монтира РОМЗК и вентилни отводи

**ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД
 СЪГЛАСУВАНО**

1. При започване на изкопните работи да се потърси съдействието на представителя на ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД.
 2. Изкопните работи в близост до газопровода да се извършват на ръка.
 3. При пресичане и облягане на газопровода да се спазват отстоянията съгласно Наредба б от 25.11.2004г. и Наредба от МП №171 от 16.07.2004г., ДВ бр.67 от 02.08.2004г.

Дата: 21/27.02.14г. Подпис: [Signature]
 гр. Русе

**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
 ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ**
 Регистрационен № 04435
 инж. ВЕНЕТКА
 МАРИНОВА ТАБИЯШКА
 ЕАСТ
 ПЪЛНА ПРОЕКТИНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Легенда

— W — кабел 20кV - в изкоп

трансформаторен пост 20/0.4кV, 10 00кVA

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - Русе
 Инвестиционният проект **СЪГЛАСУВАН**
 1. Уличните водопроводи са означени със зелено, а каналите с кафяво и са нанесени схематично. Водопроводни и канали отклонения не са посочени.
 2. Преди започване на изкопните работи да се убедомо наш представител на територията за уточняване на място на съществуващите В и К мрежи с цел опазването им, съгласно чл.74 от ЗУТ.
 Дата: 06.03.2014г. Инж. Н. Николс

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
 РУСЕ

СЪГЛАСУВА
 Русе 2014г.
 Специалист: [Signature]

Схема ел.захранване -
 трасе кабел 20кV

Възложител: Енерго-Про Мрежи АД

"ЕЛПРОЕКТ - ВТ" ЕООД - гр. Русе

Обект: Кабел 20кV от съществуващ стълб в имот с ид. 63427.32.1 от ВЕИ 20кV- ЕПО "МТП профилаториум ОАПС до трансформаторен пост тип БКТТТ 20/0.4кV в им. 63427.301.78

Подробен устройствен план (ПУП) - парцелен план (ПТТ) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизиран територии

ПРОЕКТАНТ	ЕП	инж. В. Табияшка	Част: ЕП
СЪГЛАСУВАЛ	АРХ		ФАЗА
	Геодезия	инж. П. Петров	ПУП - ПТТ
Р-ТЕП ФИРМА		инж. В. Табияшка	М 1:1000
			ЧЕРТЕЖ №1

МЗХ
 КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
 С РЕШЕНИЕ № КЗЗ-18/2014 БВ СЕ
 УТВЪРЖДАВА ТРАСЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА
 въздушна електрозахранване

МЗХ
 КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
 СОФИЯ

Трансформаторен пост тип БКТТТ,
 20/0.4кV, 1x1000кVA - по друг

ИМ. 63427.301.78

