

СХЕМА С НОМЕРА НА ТОЧКИТЕ

М 1:500

Обект: ПУП – Парцеларен план за водопроводно отклонение  $\Phi$  25 mm  
за складова база в с ПИ идентификатор 63427.299.30,  
гр. Русе, община Русе, област Русе

Възложител :ГПК „Наркооп”

Част: Геодезическа

Фаза: ПУП-ПП Окончателен проект

ЗАПОВЕД № РД-01-2563  
гр. Русе, от 05.10.2017 г.  
ОДОБРЯВАМ ПУП-ПП за техн. инфр  
на водопр. отклонение за  
гр. Русе, с ПИ 63427.299.30 112 и.  
Саръ Валер  
3-ти кв. на гр. Русе  
съгласно протокол 22  
от с.к. 27.09.2017 г. на ОЕСУТ  
на основание чл. 129 ал. 2 във Вр.  
от ЧМ МО, с.к. 1  
КМЕТ С. Петрова



Същ. уличен водопровод  $\Phi$  350 mm  
97

Нова водомерна  
шахта за ПИ 63427.299.30

Община гр. Русе от ПЕВП гр.  $\Phi$  75 mm - L 21.00m

Водопроводно отклонение ПЕВП  $\Phi$  25

299

Арматурна шахта 60/60см с СК  $\Phi$  3/4" с изпр.  
Дворна чешма с канелка 3/4"

**VIVACOM**  
БТК ЕАД  
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ЕСМ  
И АЖИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ  
ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА  
СЪГЛАСУВАТЕЛНО ПИСМО № 7.1/14.08.17  
ДАТА 08.08.17 ПОДПИС [Signature]

ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД - Русе  
СЪГЛАСУВАН  
Проект за ПУП ПП за СВР за  
складова база ПИ 63427.299.30  
Русе 15.08.2017 г. Инженер [Signature]

Складов бази: 95-10/28.08.17  
Местоположение: от к-теледомех каден  
БК-отличен каден в аз.ком

- Заб:
1. Преди започване на изкопни работи да се осигури представител на БТК ЕАД, за трасиране на място.
  2. В местата на пресичане и сближение изкопните работи да се извършват на ръка.
  3. Да се спазват нормативните хоризонтални и вертикални отстояния съгласно "Наредба № 5" и "Наредба № 8".
  4. Всички щети ще бъдат за сметка на възложителя.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 04483  
инж. **СТЕФКА**  
**ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА**  
Подпис: [Signature]  
инж. С. Петрова

